



# CITTA' di CANICATTI'

(Provincia di Agrigento)

UFFICIO TECNICO

PRATICA EDILIZIA N. 35/2014

**OGGETTO: Progetto per il completamento della rete viaria della via Tommaseo a scomputo degli OO.UU. dovuti per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione nel PPdR "Poggio di Luce"**

Importo complessivo lavori € 30.579,70

Indizione Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della l.r. 12/2011 e con le modalità dell'art. 4 della l.r. n.5/2011, per l'acquisizione dei pareri di competenza.

**Verbale seconda convocazione**

Con nota del 23 maggio 2014, prot. n. 21986, l'Ing. Gioacchino Meli, Responsabile Unico del Procedimento, ha indetto per il giorno 10 del mese giugno 2014 alle ore 10,00, la Conferenza di Servizi per l'acquisizione di tutti i pareri, assensi, nulla osta, approvazioni, ecc., sul progetto definitivo delle opere di **"Completamento della rete viaria della via Tommaseo a scomputo degli OO.UU. dovuti per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione nel PPdR "Poggio di Luce"**, da realizzarsi nel territorio del Comune di Canicattì;

Con la stessa nota prot. n. 21986 del 23/05/2014, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a trasmettere una copia del progetto definitivo delle opere di **"Completamento della rete viaria della via Tommaseo"**, agli stessi soggetti inviati ad esprimere sullo stesso, il proprio compiuto parere e più precisamente:

- ASP 1 Agrigento, Referente Igiene Pubblica;
- Telecom Italia s.p.a.;
- ENEL zona di Agrigento;
- Italgas s.p.a.;
- Sezione LL.PP. U.T.C. Canicattì;
- Arch. Danilo Urso;
- Girgenti Acque s.p.a.;
- Ufficio Urbanistica U.T.C. Canicattì.

Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno duemilaquattordici, alle ore 10,00 presso l'Ufficio Tecnico Comunale, si è insediata la Conferenza di Servizi assumendone la Presidenza, il R.U.P. Ing. Gioacchino Meli e assumendo il ruolo di Segretario il Dott. Santo Guadagnino.

Erano presenti i signori:

- Ing. Gioacchino Meli, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Presidente della Conferenza dei Servizi;
- Dott. Santo Guadagnino, Segretario Verbalizzante della Conferenza di Servizi;
- Dott. Calogero Farrugio, responsabile dell'ASP 1 Agrigento, Referente Igiene Pubblica;
- Sig. Giganti Calogero, perito industriale, delegato della Telecom Italia s.p.a.;
- Geom. Giuseppe Anzalone, delegato della Italgas s.p.a.;
- Geom. Giovanni Faldetta, responsabile della Sezione LL.PP. U.T.C. Canicattì;
- Arch. Danilo Urso, progettista;
- Arch. Luigi Munna per l'Ufficio Urbanistica U.T.C. di Canicattì.

Risultavano assenti i rappresentanti degli Enti:

ENEL zona di Agrigento;

Girgenti Acque s.p.a.;

Con nota prot. n. 25286 del 17/06/2014, il R.U.P. indice per il giorno 24/06/2014 alle ore 10,00 la seconda Conferenza di Servizi, presso l'Ufficio Tecnico Comunale sito in via Cesare Battisti n°5, alla quale sono invitati gli Enti in indirizzo per le determinazioni di rispettiva competenza invitando i seguenti enti:

ENEL zona di Agrigento;

Girgenti Acque s.p.a.;

Per tutto quanto sopra riportato,

Il giorno **ventiquattro** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaquattordici**, alle ore 10,00 presso l'Ufficio Tecnico Comunale, si è insediata la Conferenza di Servizi in seconda convocazione assumendone la presidenza, il R.U.P. Ing. Gioacchino Meli e constatata l'assenza del Segretario Dott. Santo Guadagnino, l'ing. Gioacchino Meli delega la Sig. Maria Grazia La Magra ad assumere il ruolo di Segretario Verbalizzante.

Risulta assente:

ENEL zona di Agrigento.

Sono presenti i signori:

- Ing. Gioacchino Meli, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Presidente della Conferenza dei servizi;

- Rag. Maria Grazia La Magra, supporto al R.U.P. e Segretario Verbalizzante della Conferenza di Servizi;

- Girgenti Acque s.p.a.;

- Arch. Danilo Urso, progettista;

Alle ore 10,30 si dà inizio alla Conferenza di Servizi:

Il progettista illustra il progetto ai presenti e dà ampia delucidazione al progetto;

Il Rappresentante della Girgenti Acque s.p.a., Ing. G. Antronaco presa visione del progetto dà parere favorevole a condizione che la condotta idrica da realizzare dovrà essere in polietilene P.N. 16 P.E. 100, posata alla profondità prevista dal codice della strada, al di sopra della rete fognaria, segnalata con nastro blu recante la scritta "condotta idrica".

Per quanto sopra premesso il Responsabile Unico del Procedimento chiude i lavori della Conferenza di Servizi alle ore 11,00

Copia del presente Verbale viene trattenuto dal sottoscritto nelle qualità di Responsabile Unico del procedimento per la relativa pubblicazione.

Ing. Giacomo Antronaco, delegato della Girgenti Acque s.p.a.



Arch. Danilo Urso, progettista

Il Segretario delle Conferenza  
Rag. Maria Grazia La Magra

Maria Grazia La Magra

Il Responsabile Unico del procedimento  
Ing. Gioacchino Meli

Gioacchino Meli